



Описание

Модуль предназначен для ремонта и восстановления работоспособности проходок типа ПГКК на АЭС с реакторами ВВЭР -1000, ВВЭР - 440. Использование модуля позволяет полностью восстановить эксплуатационные характеристики проходок.

Технические характеристики

Технические характеристики модуля соответствуют требованиям стандарта МЭК 772 .Электрические проходки в структуре контейнмента ядерных энергетических установок.. Модуль прошел типовые испытания на соответствие требованиям Госатомнадзора.