



## Описание

Короба кабельные металлические сейсмостойкие для АЭС и тепловых электростанций, применяются для прокладки в них силовых и контрольных кабелей и проводов напряжением до 10кВ внутри и вне зданий. Короба изготавливаются по техническим условиям ТУ.У31.2-00110237-014-2004. Виды климатического исполнения коробов - 01 или У1, Т3 по ГОСТ 15150. Пример записи обозначения короба при заказе и в документации другой продукции, в которой он может быть применен: КПС 0,1/0,1-2У1, ТУ У 31.2-00110237-014-2004